


ETCR[®]

智能型等电位测试仪

ETCR 3600



MANUAL
用户手册

广州市铱泰电子科技有限公司

目 录

警告	2
一. 简介	2
二. 技术规格	3
三. 仪表结构	3
四. 基本操作	4
1. 开关机	4
2. 线阻校验	4
3. 测试	5
4. 复位	6
5. 背光控制	6
五. 系统设置	6
1. 时间设置	6
2. 报警设置	7
3. 存储设置	7
六. 其他操作	7
1. 数据查阅	7
2. 删除数据	7
3. 数据上传	7
七. 电池更换	8
八. 装箱单	8




警告



感谢您购买了本公司的 ETCR3600 智能型等电位测试仪，为了更好地使用本产品，请一定：

- 详细阅读本用户手册。
- 严格遵守本手册所列出的安全规则及注意事项。

- u 任何情况下，使用本测试仪应特别注意安全。
- u 测试仪具有线阻校验功能，为保证测量精度，请适时进行线阻校验。
- u 测试仪设计了过压保护，但应尽可能避免直接测量带有市电的导体。
- u 电池电压低符号显示，请及时充电，每次充电 8~10 小时。
- u 测试仪长时间放置不使用，请每 1~2 个月给电池充电一次。
- u 本测试仪无自动关机功能，使用后请关机，以免电池耗尽。
- u 测试仪在使用中，测试线发生断裂而造成金属外露时，请停止使用。
- u 请勿于高温潮湿，有结露的场所及日光直射下长时间放置和存放测试仪。
- u 精密仪器，须定期保养，保持机身、测试线清洁，请勿摔压。
- u 使用、拆卸、维修本测试仪，必须由有授权资格的人员操作。
- u 由于本测试仪原因，继续使用会带来危险时，应立即停止使用，并马上封存，由有授权资格的机构处理。
- u 测试仪及手册上的“”危险标志，使用者必须依照指示进行安全操作。

一. 简介

ETCR3600 智能型等电位测试仪是检测建筑物中（避雷带、地梁、构造、保护、楼板筋、水管、散热器、卫生间、厨房等对象）的金属构件之间等电位联结质量的专用仪表，也可以测量各种电气设备与地网地极间的连接导体的电阻，还可以测量开关、插座触点的接触电阻以及其它低值电阻，具有微欧计功能。广泛应用于建筑质检站、监理公司、建筑施工单位、防雷公司、电力部门等。


ETCR3600 智能型等电位测试仪由主机、监控软件、测试线、通讯线等组成。主机 LCD 显示，中文操作界面，一目了然。同时具有超大存储空间，能存储 6000 组数据。监控软件具有在线实时监控与历史查询功能，动态显示，具有最大、最小、平均值指示，具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

二. 技术规格

功 能	金属构件之间等电位联结电阻测试，低值电阻测试，地网地板间连接导体的电阻测试，接触电阻测试等
电 源	DC6V 1.2Ah 可充蓄电池
功 率	测量功率 $\leq 10W$ ；最大工作电流 $\leq 1A$
检测方式	2 路 A/D 同时检测
量 程	0.01 Ω ~ 40 Ω
显 示 率	0.0001 Ω
测量精度	0.1 Ω ~ 40 Ω ， $\Delta \leq 1\% \cdot R_x$ (R_x 为被测电阻值)
	0.01 Ω ~ 0.1 Ω ， $\Delta \leq 10\% \cdot R_x$
测量时间	3 秒/次
数据存储	6000 组（掉电或更换电池不会丢失数据）
报警提示	测试值超过报警设定值时，“嘟--嘟--嘟--”报警提示
测试线长	5 米/条（可以根据现场距离加长）
显示模式	LCD: 128dots \times 64dots；显示域: 44mm \times 27mm
主机尺寸	205mm \times 200mm \times 85mm
质 量	1.2kg
线路电压	尽量避免
溢出显示	超量程溢出功能：“OL”符号显示
电池电压	当电池电压降到约 5V 时，电池电压低符号显示。
工作温湿度	-10 $^{\circ}C$ ~40 $^{\circ}C$ ；80%rh 以下
存放温湿度	-10 $^{\circ}C$ ~60 $^{\circ}C$ ；70%rh 以下

三. 仪表结构

1. 主机
2. 测试线接口
3. 前面板
4. LCD
5. 按键区
6. 后面板
7. 充电插孔
8. RS232 接口
9. 电源开关
10. 测试线



四. 基本操作

1. 开关机

操作主机面板上 **ON/OFF** 键开关机，开机过程中 LCD 显示图 1 内容，开机后显示时钟，见图 1、图 2。



图 1



图 2

注意：本测试仪无自动关机功能，使用后请关机。

2. 线阻校验

(1). 连接好测试线与主机。

(2). 将两条测试线短接，开机后，按 **校验** 键，LCD 显示线阻值并将该值存储，在以后的测量中会自动扣除本次校验的线电阻值。见图 3~5。




图 3




图 4



图 5

注意：测试线与检测仪间接触不好其校验值偏大。

3. 测试

	测试时先去除被测物体表面的绝缘层、氧化层
	尽量避免直接测量带有市电的导体
	测试线与检测仪、被测物体间连接要可靠
	测试时，线夹不要晃动
	多次测试同一点，显示值若变小，可能元件升温使线阻降低，请稍停一会再测试
	测试时检测仪显示 0L 符号，表示被测两点间等电位值超过 40 Ω，检查测试线接触情况，可能被测试两点间开路

线阻校验完毕后，将测试线连接好被测对象，按“**测试**”键开始测试。若“**储存设置\自动储存\是**”，测试完毕后自动储存该测试数据，并显示储存的数组号，若“**储存设置\自动储存\否**”则不存储测试数据。见图 6~9。




图 6



图 7




图 8




图 9

4. 复位





测试仪在线阻校验、测试状态下，按“”键，CPU 自动复位，显示时钟界面，其之前存储的线阻校验值被删除，下次测试需重新校验。复位操作不会丢失存储的数据和影响系统时钟。

5. 背光控制

开机后，在线阻校验或测试状态下，按“”键可以开启或关闭背光。复位操作后背光默认打开。

五. 系统设置

系统设置包括：时间设置、报警设置、储存设置。

开机后，在线阻校验或测试状态下，按“”键进入系统设置选项菜单，见图 10。按“”键上下移动光标可到其他选项，光标定位在“”选项时，再按“”键确认进入系统设置，见图 11。




图 10








图 11

1. 时间设置

在图 11 状态下，按“”键进入设置时间，见图 12。按“”键移动光标，按“”键改变当前光标处数字大小，长按“”键保存返回。




图 12



图 13

2. 报警设置

在图 11 状态下，按“**上下箭头**”键将光标移到“报警设置”，按“**设定**”键进入设置报警，见图 13。按“**左右箭头**”键改变设置的步进值（0.1Ω、0.01Ω、0.001Ω、1.000Ω），按“**上下箭头**”键改变数字大小，按“**设定**”键保存返回。当测试值超过报警设定值时，测试仪发出“嘟--嘟--嘟--”报警提示。

3. 储存设置

在图 11 状态下，按“**上下箭头**”键将光标移到“储存设置”，短按“**设定**”键进入自动储存设置，见图 14。按“**左右箭头**”键选择“是”或“否”，按“**设定**”键确定返回。



图 14

六. 其他操作

1. 数据查阅

在图 10 状态下，按“**上下箭头**”键将光标移到“数据查阅”，按“**设定**”键进入数据查阅界面，见图 15。按“**左右箭头**”键选择查阅递增、递减量（+1、+10、+100、-1、-10、-100），按“**设定**”键确定查阅。光标移到“Esc”上再按“**设定**”键退出查阅。



图 15



图 16

2. 删除数据

在图 10 状态下，按“**上下箭头**”键将光标移到“删除数据”，按“**设定**”键进入选择“数据删除”，按“**左右箭头**”键移动光标到“是”或“否”，见图 16，按“**设定**”键确定返回。


3. 数据上传


连接好电脑与检测仪器的 RS232 通讯线，检测仪开机，运行监控软件，若

软件显示串口打开并连接成功，即可以读取存储的历史数据，上传电脑并保存。

监控软件具有在线实时监控与历史查询功能，动态显示，具有最大、最小、平均值指示，具有报警值设定及报警指示功能，具有历史数据读取、查阅、保存、报表、打印等功能。

七. 电池充电

	一般充电 8~10 小时，不能超过 20 小时。
	检测仪长时间放置不用，请每隔 1~2 个月给电池充电一次。
	充电时，充电器红灯亮，充满后红灯灭。

1. 当电池电压降到 5V 左右，仪表显示“”符号，表示电池电量不足，请及时充电。
2. 关机，确认仪表处于关机状态，连接充电器通过市电充电。
3. 充电完后请收好充电器，以便下次使用。

八. 装箱单

测试仪	1 台
RS232 通讯线	1 条
监控软件(光盘)	1 张
包装袋	1 个
充电器	1 个
测试线	2 条
用户手册、保修卡、合格证	1 份

ETCR[®]

广州市铨泰电子科技有限公司

地 址：广州市白云区嘉禾彭上致富路4号F栋3楼

邮 编：510440

网 址：www.etcrc.com

传 真：020-62199550

销售直线：020-62199553 / 13802768159

售后服务：020-62199557

技术支持：020-62199558